



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0557/01/2014

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **System Flame Cabel:
Flame Cabel Farba
Flame Cabel Pasta A
Flame Cabel Pasta I**

Zawierający / containing: 2-butoksyetanol, fosforan(V)tri(2 chloro-1-metyloetylowy, żywicę akrylowo-wynylową, wypełniacz, związki pomocnicze według dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego stosowania w budownictwie w celu ogniochronnego uszczelniania i zabezpieczania przejść: kable wiązek kablowych, rur stalowych i plastikowych, wełny mineralnej, płyt GK przez przegrody ogniochronne

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

CARBOLINE POLSKA Sp. z o.o.
03-879 Warszawa
ul. Przeclawska 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CARBOLINE POLSKA Sp. z o.o.
83-021 Wiślina
ul. Słoneczna 29

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-08-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-08-28
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 sierpnia 2014

The date of issue of the certificate: 28th August 2014

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

[Signature]
dr Ewelina Krogulska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Dr T. Pobiśły