

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3538/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

stwierdza, że wyrób:

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi – siłownik liniowy typu CDC-0252-0350-1-ACB, CDC-0252-0500-1-ACB, CDC-0252-0600-1-ACB, CDC-0252-0800-1-ACB z opcjami: -SBD, -SBU, -R, -L, -AS2, -AS3, -SKS, Mx, Sx

produkowany przez:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

w zakładzie produkcyjnym:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek, Niemcy

spełnia wymagania:

pkt. 12.4.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 3916/2016 z dnia 07.11.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 210007266-G-01 z dnia 25.04.2018 r. wykonanych w Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen MPA NRW oraz sprawozdania z badań nr 2138/BA/16 wydanie 2 z dnia 19.12.2017 r. i nr 842/BA/18 z dnia 21.09.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej – BA CNBOP-PIB.
3. Protokoły z badań (2 szt.) nr 842/BA/18 z dnia 26.11.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej – BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3538/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres ważności świadectwa:

od 30.01.2019 r.

do 29.01.2024 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 30 stycznia 2019 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3538/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
– siłownik liniowy typu CDC-0252-0350-1-ACB, CDC-0252-0500-1-ACB, CDC-0252-0600-1-ACB,
CDC-0252-0800-1-ACB z opcjami: -SBD, -SBU, -R, -L, -AS2, -AS3, -SKS, Mx, Sx

Odmiana:	CDC-0252-0350-1-ACB	CDC-0252-0500-1-ACB
Typ:	B – do systemów oddymiania i przewietrzania	
Znamionowe napięcie zasilania:	24 V DC	
Pobór prądu:	maks. 1,0 A	
Długość wysuwu wrzeciona:	350 mm (tryb 2 i 3)	500 mm (tryb 2) 350 mm (tryb 3)
Siła wysuwu / ciągu:	250 N / 250 N (tryb 2 i 3)	250 N / 250 N (tryb 2 i 3)
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę:	IP 33C	
Wyłącznik przeciążeniowy (ogranicznik prądu):	tak	
Wyzwalacz termiczny:	nie	
Zakres temperatur pracy:	-25 °C ÷ +55 °C	
Wymiary:	405 x 35 x 30 [mm]	485 x 35 x 30 [mm]
Materiał obudowy:	metal	

Możliwa jest praca powyższych siłowników w trybie RWA (2), normalnym (3) oraz kombinowanym (tryb RWA i normalny).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia 30 stycznia 2019 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3538/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Elektromechaniczne urządzenie wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi
– siłownik liniowy typu CDC-0252-0350-1-ACB, CDC-0252-0500-1-ACB, CDC-0252-0600-1-ACB,
CDC-0252-0800-1-ACB z opcjami: -SBD, -SBU, -R, -L, -AS2, -AS3, -SKS, Mx, Sx**

Odmiana:	CDC-0252-0600-1-ACB	CDC-0252-0800-1-ACB
Typ:	B – do systemów oddymiania i przewietrzania	
Znamionowe napięcie zasilania:	24 V DC	
Pobór prądu:	maks. 1,0 A	
Długość wysuwu wrzeciona:	600 mm (tryb 2) 350 mm (tryb 3)	675 mm (tryb 2) 350 mm (tryb 3)
Siła wysuwu / ciągu:	150 N / 250 N (tryb 2) 250 N / 250 N (tryb 3)	100 N / 250 N (tryb 2) 250 N / 250 N (tryb 3)
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę:	IP 33C	
Wyłącznik przeciążeniowy (ogranicznik prądu):	tak	
Wyzwalacz termiczny:	nie	
Zakres temperatur pracy:	-25 °C ÷ +55 °C	
Wymiary:	530 x 35 x 30 [mm]	635 x 35 x 30 [mm]
Materiał obudowy:	metal	

Możliwa jest praca powyższych siłowników w trybie RWA (2), normalnym (3) oraz kombinowanym (tryb RWA i normalny).

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 30 stycznia 2019 r.