CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0650/2009

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Str. 28-32
22949 Ammersbek Niemcy

stwierdza, że wyrób:	**Elektromechaniczne urządzenia wykonawcze w systemach oddymiania i wentylacji pożarowej - siłownik liniowy - napęd zębatkowy w wersjach: ZA105/xxx, ZA105/xxx(-HS), ZA105/xxxBSY+, ZA105/xxxBSY+(-HS) z opcjami -SA, -SZ, -BRV, -OT, -W**
produkowany przez:	**D+H Mechatronic AG** **Georg-Sasse-Str. 28-32** **22949 Ammersbek, Niemcy**
w zakładzie produkcyjnym	**D+H Mechatronic AG** **Georg-Sasse-Str. 28-32** **22949 Ammersbek, Niemcy**
spełnia wymagania:	**pkt. 12.4.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)**

Dokumentacja:
1.Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1026/2010 z dnia 16.08.2010 r.
2.Sprawozdanie z badań nr 4900/BA/10 z dnia 08.04.2011 r. oraz nr 4372/BA/2009 z dnia 18.08.2009 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 0650/DC/CNBOP/2009.

Okres ważności świadectwa: od **21.11.2011 r.** do **05.10.2014 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE im. Józefa Tuliszkowskiego PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Józefów, dnia: 21 listopada 2011 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 0650/2009 z dnia 31.05.2011 r.

DC/D-21/03.10.2011

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0650/2009

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Elektromechaniczne urządzenia wykonawcze w systemach sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi - siłownik liniowy - napęd zębatkowy w wersjach: ZA105/xxx, ZA105/xxx(-HS), ZA105/xxxBSY+, ZA105/xxxBSY+(-HS) z opcjami -SA, -SZ, -BRV, -OT, -W

Typ:	**ZA105/xxx, ZA105/xxx(-HS), ZA105/xxxBSY+, ZA105/xxxBSY+(-HS) z opcjami -SA, -SZ, -BRV, -OT, -W**
Napięcie zasilania:	24 V DC
Pobór prądu:	1,2 A
Standardowy wysuw zębatki	600, 800, 1000 mm
Stopień ochrony obudowy:	IP 65
Siła wysuwu i ciągu:	1000N
Zakres temperatur pracy:	-25 ^{0}C ÷ +55 ^{0}C
Wyłącznik przeciążeniowy (ogranicznik prądu)	Tak
Przewód zasilający:	przewód przyłączeniowy o długości 2,5m kabel silikonowy
Szybkość wysuwu:	7,1 mm/s, HS- 17 mm/s
Nominalna ilość cykli otwórz / zamknij:	10 000 cykli
Nominalny zakres napięć:	24 V DC ±15%
Kolor obudowy:	aluminium anodowane
Masa:	2,1 ÷ 5,4 kg
Wymiary:	w zależności od długości zębatki

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.), wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 21 listopada 2011 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 0650/2009 z dnia 31.05.2011 r.

DC/D-21/03.10.2011