

## Deklaracja zgodności WE/UKCA (nr 21001)

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Nr decyzji 768/2008/WE Załącznik III BS EN ISO/IEC 17050-1:2010

### 1. Identyfikacja produktu:

Produkt Czujniki dymu

### 2. Producent:

Nazwa FireAngel Safety Technology Limited

Adres Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ, Wielka Brytania

#### Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej:

Nazwa Adres autoryzowanego przedstawiciela

Adres 77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80, Irlandia

### 3. Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

### 4. Dane produktu:

Produkt Czujniki dymu

Model/typ FireAngel ST-620, FireAngel ST-622, AngelEye ST-AE620, AngelEye ST-AE622, FireAngel ST-750

Opis Czujnik dymu zasilany bateryjnie do używania w pomieszczeniach domowych

Dane techniczne Optyczny czujnik dymu z niewymienną baterią litową 3 V, o zwiększonej wytrzymałości termicznej

### 5. Przedmiot opisanej powyżej deklaracji jest zgodny z odpowiednim ustawodawstwem harmonizacyjnym Unii Europejskiej i brytyjskimi instrumentami ustawowymi:

### 6. Przepisy i normy:

UK CA	Przepisy Wielkiej Brytanii (UKCA)	CE	Przepisy Unii Europejskiej (WE)	Oznaczone, zharmonizowane i inne normy wskazujące zgodność
	Rozporządzenie dotyczące produktów budowlanych (WU) nr 305/2011, ze zmianami w Rozporządzeniu dotyczącym produktów budowlanych (Zmiana, itd.) (EU Exit) z lat 2019, 2020 i 2022.		Rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych 305/2011/UE	EN14604:2005/AC:2008
	Rozporządzenie dotyczące zgodności elektromagnetycznej 2016/1091		Dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej 2014/30/ EU	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 /AC:2012
	Rozporządzenie dotyczące ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2012/3032		Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2011/65/EU	EN IEC 63000:2018

### 7. Jednostka notyfikowana BSI, John M Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Holandia, wydała certyfikaty KM 676743 oraz 2797-CPR-676744 zgodnie z normą EN14604:2005+AC:2008.

Zatwierdzona przez Wielką Brytanię jednostka notyfikowana BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP wydała certyfikaty KM 676743 oraz 0086-CPR-744240 zgodnie z normą EN14604:2005+AC:2008

### 8. Autoryzacja i podpis

Podpisano w imieniu: FireAngel Safety Technology Limited

Miejsce wydania: Coventry, Wielka Brytania

Data I wydania: 1 listopada 2021

Data wersji: 5 września 2022

Wersja: 1.01

Imię i nazwisko: Ian Ballinger

Stanowisko: Szef Działu Certyfikacji

Podpis:

