



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 14/21

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : **SGO-Pgw**
w odmianach: SGO-PgwA, SGO-PgwB, SGO-PgwA/śb, SGO-PgwB/śb
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Bezpieczeństwo pożarowe**

3. Producent:

W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński
tel. +48 (52) 522-32-38

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**

5. Norma zharmonizowana: **EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 ; EN 54-23:2010**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 im. Józefa Tuliszewskiego, aleja Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
		EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006	EN 54-23:2010
Skuteczność w warunkach pożarowych	Spełnia	4.2, 4.3, 5.2, 5.3, C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3	4.3.1 do 4.3.7
Niezawodność eksploatacyjna	Spełnia	4.4, 4.5, 4.6, 5.4, C.4	4.2.1 do 4.2.8
Trwałość niezawodności działania: odporność na działanie ciepła	Spełnia	5.5, 5.7, 5.8, 5.9	4.4.1.1, 4.4.1.3
Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgoć	Spełnia	5.8, 5.9	4.4.2.1, 4.4.2.2
Trwałość niezawodności działania: odporność na korozję	Spełnia	5.11	4.4.4
Trwałość niezawodności działania: odporność na uder i wibracje	Spełnia	5.12, 5.13, 5.14, 5.15	4.4.3.1 do 4.4.3.4
Trwałość niezawodności działania: stabilność elektryczna	Spełnia	5.16	4.4.5
Trwałość niezawodności działania: odporność na przenikanie	Spełnia	5.17	NPD (właściwości użytkowe nieustalone)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

W2 Włodzimierz Wyrzykowski
86-005 Kruszyn Krajeński
ul. Ceramiczna 1A
tel. 52 522 32 38
NIP 953-180-16-19
REGON 092382671

Kruszyn Krajeński, 23.03.2021 r.

WŁAŚCICIEL FIRMY
Włodzimierz Wyrzykowski



DECLARATION OF PERFORMANCE

No 14/21

1. Unique identification code of the product-type: **SGO-Pgw**
in varieties: SGO-PgwA, SGO-PgwB, SGO-PgwA/śb, SGO-PgwB/śb
SOUNDER WITH VISUAL ALARM DEVICE

2. Intended use/es: **Fire safety**

3. Manufacturer:

W2 Włodzimierz Wyrzykowski
ul. Ceramiczna 1A
86-005 Kruszyn Krajeński
tel. +48 (52) 522-32-38

4. System/s of AVCP: **System 1**

5. Harmonised standard: **EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006 ; EN 54-23:2010**

Notified body/ies:

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 im. Józefa Tuliszkowskiego, aleja Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

6. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification	
		EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006	EN 54-23:2010
Performance under fire conditions	Pass	4.2, 4.3, 5.2, 5.3, C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3	4.3.1 to 4.3.7
Operational reliability	Pass	4.4, 4.5, 4.6, 5.4, C.4	4.2.1 to 4.2.8
Durability of operational reliability: temperature resistance	Pass	5.5, 5.7, 5.8, 5.9	4.4.1.1, 4.4.1.3
Durability of operational reliability: humidity resistance	Pass	5.8, 5.9	4.4.2.1, 4.4.2.2
Durability of operational reliability: corrosion resistance	Pass	5.11	4.4.4
Durability of operational reliability: shock and vibration resistance	Pass	5.12, 5.13, 5.14, 5.15	4.4.3.1 to 4.4.3.4
Durability of operational reliability: electrical stability	Pass	5.16	4.4.5
Durability of operational reliability: resistance to ingress	Pass	5.17	NPD (No Performance Determined)

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued according to ordinance (UE) nr 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer mentioned above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kruszyn Krajeński, 23.03.2021 r.

W2 Włodzimierz Wyrzykowski
86-005 Kruszyn Krajeński
ul. Ceramiczna 1A
tel. 52 522 32 38
NIP 953-180-16-19
REGON 092382671


COMPANY OWNER
Włodzimierz Wyrzykowski