



Reg. No. 041/P-007

NOTIFIED BODY No. 1396  
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovakia  
tel. +421 52 7752298 fax. +421 52 7881412 <http://www.fires.sk>



## Certyfikat stałości właściwości użytkowych

**1396-CPR-0092**

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

### Zawór przeciwpożarowy mcr ZIPP

Zamknięcie kanału wentylacyjnego zapobiega przejściu ognia w miejscu osadzenia kanału w przegrodzie budowlanej. Zamknięcie następuje automatycznie ograniczając rozprzestrzenianie się ognia, ciepła oraz dymu w sytuacji gdy temperatura otoczenia osiąga wartość 72°C. Dotyczy zastosowania zgodnego z oceną i warunkami zawartymi w Deklaracji Własności Użytkowych No. C1396/14/0022/4002/SC wydanej przez FIRES, s.r.o., nr certyfikacyjny jednostki 1396, na Słowacji w dniu 10.11.2014.

wyprodukowanego przez:

**MERCOR SA**  
**ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, Polska**

w zakładzie produkcyjnym:

**MERCOR SA**  
**ul. Kwarcowa 3A, Ciepłowo 83-031, Polska**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz właściwości użytkowe, określone w załączniku ZA normy:

**EN 15650: 2010**

w systemie 1 w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że wyrób budowlany spełnia wszystkie wymagania określone dla tych właściwości użytkowych.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 10.11.2014 i pozostaje ważny, dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą wyrób.

Batizovce, 10. 11. 2014



*Ing. Mária Gašperová*  
Ing. Mária Gašperová  
Dyrektor Działu Certyfikacji Produktów

064287

FIRES 136a/C-29/07/2014-E