



1488

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
NR 02/XII/2012

I. Producent wyrobu

ASKON S.C. K. Bednarek, M. Dominik
ul. Rzemieśnicza 17
62-081 Przeźmierowo k/Poznań
Polska

II. Nazwa wyrobu

Punktowa jednoskrzydłowa kłapa dymowa ASKON FIRE z funkcją wentylacji

III. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Oddymianie pomieszczeń na wypadek pożaru, wentylacja pomieszczeń.

IV. Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

PN-EN 12101-2:2005, Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, Wymagania techniczne dotyczące kłap dymowych

V. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego zgodnie z normą PN-EN 12101-2:2005

- | | |
|---|----------------|
| - Klasa pewności działania pod obciążeniem śniegiem | SL 550 |
| - Klasa pewności działania pod obciążeniem wiatrem | WL 1500 |
| - Klasa odporności na wysoką temperaturę | B 300 |
| - Klasa niezawodności działania | Re 50 |


VI. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI W WARSZAWIE
ul. Filtrowa 1, Numer Notyfikacji 1488
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ITB nr 1488-CPD-0309/W

DEKLARUJĘ Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŻE WYRÓB BUDOWLANY JEST ZGODNY Z NORMĄ WSKAZANĄ W PUNKCIE IV.

Przeźmierowo 20.12.2012r.

ASKON Spółka Cywilna
Krzysztof Bednarek, Marcin Dominik
62-081 Przeźmierowo, ul. Rzemieśnicza 17
NIP 781-18-59-978, REGON 301649006

WŁAŚCICIEL

Marcin Dominik